

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Miljönären Golv AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201409027 Org.nummer 556188-3371

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Badrum Carl Berglundsväg 12 Mora

Beställare Helmut Scharbert

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-02-03 till 2020-03-03

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Foliesystem LX

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Foliesystem LX

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Foliesystem LX

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglemas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Jörgen Marcus/Anas

(Fylls i vid kohesumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Jörgen Marcus



Ort och datum Mora 2020-06-11 2020-06-11 Namnteckning Jörgen Marcus

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag